VAREM S.p.a.
PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS

MAXIVAREM

SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA
WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER

Modello/*Model:*	S3750461CS000000

Caratteristiche tecniche - *technical features*

Volume *Volume*		**750 L**
raccordo *connnector*		**1" 1/2 GAS (ISO 228)**
temperatura esercizio *working temperature*	**TS**	**-10 +99 °C**
pressione max. *Max pressure*	**PS**	**10 bar**
pressione prova *test pressure*	**PT**	**15 bar**
precarica *precharged pressure*		**2 bar**
Fluido *Fluid*		**Aria+acqua** **Air+water**
Ente notificato per certificazione PED *Notified Body number:*		**/**
Modulo: *Module:*		**/**
N° certificato *N° certificate:*		**/**

Imballo - *packaging*

	A	***B***	***H***
dimesioni (mm) *dimensions (mm)*			
volume (m^3) *volume (m^3)*	**0,00**		
peso (kg) *weight (kg)*	**148,3**		
q.ta per cartone q.ty for box	**1**		
quantità per paletta *Q,y for std. pallet*	1		



Parti di ricambio - *Spare parts*

	codice *item*	materiale *material*	potabilità *potable*	trattamento *treatment*	immagine *image*
Membrana Membrane	**V421000**	**GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER**	X		
Controflangia Coverflange	**V50500**	**ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL**		VERNICIATURA / PAINTED	
Attacco superiore Top flange	**V50305**	**ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL**		ZINCATURA / GALVANIZED	
Dado 1/2 + guarnizione 1/2" nut gusket	**V50880**	**ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL**		ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	**V50802**	**OTTONE / BRASS**			







Quote senza indicazione di tolleranza:
grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1

LIPRO: 055	TIPO PARTE	COLORE: ROSSO / RED		
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO: –	FORMATO FOGLIO: A3	FINITURA SUPERFICIALE: -
SCALA: 1:20	FOGLIO: 1 / 3			

	NOME	DATA
Disegnato	F.Mazzucato	06/04/2009
Approvato		

VAREM
via Sabbioni n° 2 - 35024
Bovolenta - Padova ITALIA
e-mail:technical@varem.com
Tel. 049/8840322
Fax 049/8841399

GRUPPO - MACCHINA

DESCRIZIONE: MAXIVAREM LS LT.750 B.FVRD

COMMESSA	CODICE	REVISIONE
-	**S3750461CS000000**	00

Il presente disegno è di proprietà della VAREM e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta

X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\S3750461X:\DB_ARCH\VARE\ST\H\RISCALDAMENTO-AUTOCLAVI_REVISIONE\